

Comune di Trevi - sinistri polizza Incendio al 01/04/2016

Data Sinistro	Stato	Riserva EURO	Liquidato EURO
29/07/2015	Liquidato	€ 0,00	€ 890,00
07/07/2015	CHIUSO - SS - In franchigia	€ 0,00	€ 0,00
09/12/2014	Liquidato	€ 0,00	€ 6.182,25
06/07/2014	CHIUSO - Amministrativamente	€ 0,00	€ 0,00
24/07/2013	Liquidato	€ 0,00	€ 340,00
25/05/2013	Liquidato	€ 0,00	€ 450,00
22/01/2013	Liquidato	€ 0,00	€ 690,00
11/01/2013	Liquidato	€ 0,00	€ 1.100,00
13/11/2012	CHIUSO - SS - Non in copertura	€ 0,00	€ 0,00
13/05/2012	Liquidato	€ 0,00	€ 1.020,00
27/07/2008	Liquidato	€ 0,00	€ 4.680,00
<b>Totale</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.352,25</b>

Tipo Danno	Note
FENOMENO ELETTRICO	Malfunzionamento del soccorritore delle luci di emergenza, mancato funzionamento della centralina di controllo del sistema rilevazioni incendi causati da sovratensione dell'impianto.
ATTI VANDALICI	Ignoti compivano atti vandalici effettuando vari danni
ACQUA CONDOTTA	perdita flessibile alimentazione caldaia appartamento di proprietà comunale
SBALZO TENSIONE	Si è verificato uno sbalzo di tensione che ha causato la bruciatura del motore e del ventilatore del banco frigo del bar della piscina.
ATTI VANDALICI	tentato furto da parte di ignoti provocano danni alle vetrate delle porte di ingresso
FENOMENO ELETTRICO	scarica elettrica - causata da un forte temporale - ha danneggiato il sistema di allarme del Museo
FENOMENO ELETTRICO	scarica elettrica generata da un temporale danneggia strumenti installati nel museo e più precisamente: - 1 videoregistratore digitale 16 canali - 1 scheda alimentatore centrale antincendio FX50
FENOMENO ELETTRICO	causa violenti temporali si sono verificate scariche elettriche che hanno danneggiato apparecchio soccorritore statico installato presso il Teatro Comunale . Il suddetto apparecchio è indispensabile per il funzionamento delle luci di emergenza Il Teatro è gestito da una Società esterna
FENOMENO ELETTRICO	Fenomeno Atmosferico/danni da scarica elettrica su apparecchiature.
FENOMENO ELETTRICO	Seguito violento temporale viene danneggiato il dispositivo marcatempo "Trexom" riservato al rilevamento delle presenze del personale operaio
FENOMENO ELETTRICO	Danno prodotto da scarica elettrica.